



Gemeente Alkmaar  
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 53  
1800 BC ALKMAAR

Datum : 17 mei 2018  
Betreft : advies m.b.t. Plan Boeijerstraat te De Rijp  
20181683

Geacht College,

Hierbij treft u ons advies het principeverzoek met nummer PRA 20181683. Dit principeverzoek betreft het plaatsen van 10 woningen te De Rijp. Nu deze aanvraag nog slechts een principeaanvraag betreft, zal de Wmo Raad volstaan met het geven van een meer algemeen advies.

Wij adviseren u als volgt:

1. De ontwikkelaar/eigenaar zou moeten worden geadviseerd dat minimaal 1 woning geschikt is voor mindervaliden zodat deze (eventueel) geschikt zou zijn voor bewoning door een mindervalide (rolstoelgebonden) persoon. Dat zou betekenen dat onder meer rekening zou moeten worden gehouden met (i) de breedte van deuren, (ii) de draaicirkels van een rolstoel, (iii) de afwezigheid van niveaoverschillen en/of drempels in de woning zelf, (iv) de mogelijkheid van het plaatsen van een aangepaste – onderrijdbare – keuken op zithoogte (al dan niet met de mogelijkheid de hoogte van het keukenblad en de apparatuur te wijzigen), (v) de mogelijkheid van het plaatsen van een aangepast toilet en een aangepaste (drempelloze) badkamer, (vi) de hoogte van stopcontacten, (vii) de hoogte van eventueel ingebouwde kast- en/of bergruimte, (viii) de hoogte van de huistelefoon om de deur te kunnen openen en (ix) de hoogte van de thermostaat.

Tot zover onze adviezen ten aanzien van dit specifieke project.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid tot overleg en/of het geven van een nadere toelichting.

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging, alsmede uw schriftelijke reactie.

Hoogachtend,  
namens Wmo Raad Alkmaar

P. Verweel  
voorzitter