



Gemeente Alkmaar
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 53
1800 BC ALKMAAR

Datum : 3 november 2018
Betreft : advies m.b.t. Winkelwaard 496 te Alkmaar
PRA20183931

Geacht College,

Hierbij treft u ons advies inzake het plaatsen van een kiosk aan de Winkelwaard 496 in Alkmaar. Het blijkt niet met zoveel woorden uit de tekeningen, maar het lijkt erop alsof een reeds bestaande kiosk zal worden vervangen door een grotere kiosk. In de kiosk zal een Vietnamese catering worden gevestigd. In de kiosk zal ook (zij het beperkt) ruimte zijn aldaar te eten.

In de tekeningen is een toiletruimte ingetekend, maar dit betreft geen miva-toilet. Wat betreft de toegankelijkheid lijkt geen sprake te zijn van drempels o.i.d., maar dit kan op basis van de tekeningen niet met zekerheid worden vastgesteld.

Nu het gaat om een openbaar toegankelijke kiosk, zou erop moeten worden gelet – en zou de ontwikkelaar dus moeten worden geadviseerd – dat de entree rolstoeltoegankelijk is. Daarnaast zou er een miva-toilet aanwezig moeten zijn. Indien – gelet op de beperkte ruimte – geen separaat miva-toilet naast een regulier toilet mogelijk is, zou het ingetekende toilet een miva-toilet moeten worden (met de daarvoor vereiste afmetingen; de toiletruimte zou derhalve vergroot moeten worden) waarbij dit toilet dan ook kan worden gebruikt door mensen zonder beperking.

Nu deze aanvraag nog slechts de status van principeraanvraag heeft, zou naar de mening van de WmoRaad Alkmaar met het voorgaande rekening moeten kunnen worden gehouden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid tot overleg en/of het geven van een nadere toelichting.

Hoogachtend,
namens Wmo Raad Alkmaar

P. Verweel
voorzitter