



Gemeente Alkmaar  
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 53  
1800 BC ALKMAAR

Datum : 23 mei 2019  
Betreft : advies m.b.t. Montalbaen 4 te Alkmaar  
PRA20191321

Geacht College,

Hierbij treft u ons advies inzake het bouwen van een moskee aan de Montalbaen 4 te Alkmaar.

Het betreft hier een principeaanvraag voor het bouwen van een moskee. Alhoewel we er van uit kunnen gaan dat een openbaar gebouw, zoals een moskee, optimaal toegankelijk is willen wij toch graag een paar aandachtspunten meegeven.

#### Advies

Een openbaar gebouw, zoals een moskee, moet toegankelijk zijn voor mensen met een visuele-, auditieve- en mobiele beperking. Op grond van de tekening lijkt het erop alsof de ingangen alleen bereikbaar zijn via trappen. Als dat zo is, zal er een voorziening moeten komen voor mensen die rolstoel gebonden zijn. Bovendien lijkt er op de tekening geen MIVA-toilet aanwezig te zijn. Er zou toch minstens 1 toilet voor mensen met een beperking moeten zijn.

#### Buitengebied:

1. Voldoende parkeerplaatsen vlak bij de ingang voor mensen met een beperking, voorzien van goede bewegwijzering en wellicht een landpunt voor elektrische auto's.
2. Buitengebied en ingang moeten goed bereikbaar zijn voor doelgroepen.

#### Binnen:

1. Voldoende MIVA toiletten, goede bewegwijzering, ruime gangen, voorzieningen voor mensen met gehoorproblemen. Ingang ook toegankelijk voor mensen die rolstoelgeboden zijn.

Voor voorbeelden en aandachtspunten wordt verwezen naar het Handboek voor Toegankelijkheid 7<sup>e</sup> druk .

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid tot overleg en/of het geven van een nadere toelichting.

Hoogachtend,  
namens WmoRaad Alkmaar

V. Vlietstra  
voorzitter